


EYS 180: novaNet180, Повторитель

Повторитель **novaNet180** используется для расширения сети **novaNet**. К сегменту кабеля сети **novaNet**, с максимальной длиной 2.4 км, можно подсоединить 141 AC/ПК пользователей сети. Если нужно увеличить расстояние или подсоединить большее количество пользователей, то тогда требуется повторитель. Повторитель имеет 4 равноценных порта: или четыре порта для **novaNet**, каждый длиной 2.4 км со 141 AC, или 1 порт для **novaNet** и 3 двухточечных порта для передачи LWL, каждый длиной 4 км.

Тип	Модель	Описание	Вес, [г]
EYS 180 F001	B	Повторитель novaNet	160
Технические характеристики			
Электропитание	от каркаса EYL 106 или EYI 103	Допустимая темп. окр. среды: Нормал. режим работы	0...45 °C
Макс. ток	400 mA	Темп. при хранении и трансп.	-25...70 °C
	7 EYS 180 макс. на EYU 108/109	Условия окружающей среды	10...90 %отн.вл.
		Влажность	без конденсата
Средняя задержка времени	20 мксек для novaNet 25 мксек для LWL	Электросхема	A05959
		Инструкции по монтажу	MV 505542
novaNet	2.4 км с макс. 141 AC (200 нФ, 300 Ω) витой и экранированный	Соответствие:	
		EMC директива 89/336/EEC	EN61000-6-1/EN61000-6-2 EN61000-6-4 EN 55022 Класс A



T05397

Технические примечания

Когда на один из портов поступает телеграмма, то она проходит к другим портам, за это время сигнал регенерируется и усиливается. Поскольку повторитель полностью 'прозрачен', он пропускает все телеграммы, независимо от адреса или направления. Сигнал, проходя по проводам, задерживается примерно на 20 мксек для сети **novaNet** и на 25 мксек для LWL. Каждый порт повторителя дает нагрузку на шину 0.6 нФ, равную по величине нагрузке автоматической станции.

Чтобы избежать влияния незадействованных портов или короткой сети **novaNet** с очень низким емкостным сопротивлением, для каждого порта повторителя существует так называемая минимальная нагрузка (20 нФ/1000 Ω), которая составляет примерно 10% от допустимой нагрузки для сети **novaNet**. Эта минимальная нагрузка может подаваться на каждый порт последовательно через мост (мост разомкнут < 1 км = емкость **novaNet** < 50 нФ). Если к одному и тому же участку линии подключено несколько повторителей, то минимальная нагрузка подается только один раз.

Повторитель является функциональной платой для каркасов EYU 109 и EYU 108, от которых получает электропитание. Это означает, что каркас должен быть или с платой процессора и питания EYL 106, или с простой платой питания EYI 103.

Повторитель работает со **стандартным кабелем (G87 4 x 2 x 0.6 мм, экранированный)** со следующими характеристиками:-

Рабочая емкость: 48 нФ/км
Сопротивление контура: < 124 Ω/ км

Сеть **novaNet** должна иметь следующие ограничения:-

Общая емкость, включая всех пользователей сети: **200 нФ**
Сопротивление контура: **300 Ω**

Каждая 'станция' (AC, **novaNet180**, **novaNet290**, **novaNet291**) дает нагрузку на сеть **novaNet**, равную **0.6 нФ**.


К сегменту **novaNet**, длиной 2.4 км, можно подсоединить до 141 автоматических станций:-
 $2.4 \text{ км} \times 124 \text{ } \Omega / \text{ км} = 297.6 \text{ } \Omega$ (300 Ω макс.)

$$2.4 \text{ км} \times 48 \text{ нФ} / \text{ км} = 115.2 \text{ нФ}$$


$$200 \text{ нФ} - 115.2 \text{ нФ} = 84.8 \text{ нФ} \quad \Rightarrow \quad 84.8 \text{ нФ} : 0.6 \text{ нФ} = 141.33 \text{ AC (макс. 141 AC.)}$$

Длина сети не может превышать 400 м, если к ней подключено 300 автоматических станций:-
 $300 \times 0.6 \text{ нФ} = 180 \text{ нФ}$

$$200 \text{ нФ} - 180 \text{ нФ} = 20 \text{ нФ} \quad \Rightarrow \quad 20 \text{ нФ} : 48 \text{ нФ} / \text{ км} = 0.416 \text{ км (0 макс. 0.4 км.)}$$




Если требуется удлинить сеть или подключить к сети **novaNet** большее количество автоматических станций, применяется повторитель **novaNet180**:-




Сегмент сети **novaNet** может быть вставлен в любой порт повторителя **novaNet180**.

Повторитель **novaNet** можно использовать как распределитель на этажах или во всем здании. Для этого устанавливается так называемый 'магистральный' тип шины, включающей в себя только повторители **novaNet180**. Эта шина может также иметь кольцевую конфигурацию.




Сеть **novaNet** такого типа имеет одно важное ограничение: из-за задержки времени телеграммы **не должны проходить больше, чем через три повторителя novaNet180**, или четыре повторителя со следующими ограничениями: по две LWL связи.



① 300 Ω / 200 ~


② Повторители в РС должны располагаться в непосредственной близости друг от друга, во избежание дополнительных задержек. Любой ASs в здании соединены с выходом повторителя.

Структура простой магистрали:-



Магистраль, состоящая из 'канала связи', от которого идут ответвления, каждое из них- с повторителем **novaNet180** – становится расширенной. Автоматические станции **Nova** можно подсоединять напрямую. Как показано выше, каждая телеграмма всегда проходит между двумя пунктами через два повторителя **novaNet180**. Магистраль может быть кольцевой, но длина R плюс длины всех ответвлений D не должна превышать расчетную длину для сегмента сети **novaNet** (200 нФ/300 Ω). Сеть **novaNet**, основанная на таких сегментах, логически состоит из одной сети. Это означает, что все пользователи, соединенные с этой сетью **novaNet**, должны иметь точный адрес.

Электросхема



Отпечатано в Швейцарии
Права на изменения сохраняются
N.B.: Запятая в числах
обозначает десятичную точку
Fr. Sauter AG, CH-4016 Базель
7 196780 003 M10