

modu240: EY-OP240: Панель управления

Панель управления **modu240** обеспечивает связь между пользователем и автоматическими станциями.

Работа выполняется в диалоговом режиме введением открытого текста с помощью 6 мембранных клавиш. Электролюминесцентные светодиоды, имеющие 64×128 пикселей, могут показывать до 8 линий с 21 символами. Обмен информацией происходит непосредственно между станцией EY-AS и панелью управления, которая подключается к станции через разъем RJ-45 (8/8).



Тип	Описание	Вес [г]	
EY-OP 240 F001	Панель управления	300	
Технические характеристики			
Электропитание	от автоматической станции	Доп. темп. окр. среды:	
Ток	100 mA	Нормальная работа	0...45 °C
Потери мощности, макс.	прибл. 0.1 Вт	Темп. при хран. и трансп.	-25...65 °C
Интерфейсы и связь	1 × RJ-45 разъем (8/8)	Допустимая влажность	10...90 %отн.вл. без конденсата
RS 232	4 витых пары	Окружающий класс	IEC 60721 3K3
Расстояние	экранированных 20 м макс.		
Языки:-		Размеры	H×W×D 80×144×36
Mikroprogramm AS Version 501xxx.001:		Чертёж	M05974
Deutsch, Français, English, Italiano, Nederlands,		Инструкции по монтажу	MV 505399
Español, Svenska, Norsk, Danish, Portugues, Suomi		Соответствие:	
Mikroprogramm AS Version 501xxx.002:		EMC директива 89/336/EEC	EN61000-6-1/EN61000-6-2
Deutsch, Français, English, Polski, Slovenská, Magyar,			EN61000-6-4
Russian, Český, Türkiye			EN 55022 Класс A

Аксессуары

367842 001	Соединительный кабель (0.35 m) modu240 <--> AS . Соединительный кабель 367842 001 длиной 0.15 м будет прилагаться к modu240 пока запас не исчерпан.
0367842/002	Соединительный кабель, 1.5 м: modu240 <--> moduAS
0367842/003	Соединительный кабель, 2.9 м: modu240 <--> moduAS
367842 004	Соединительный кабель (6.0 m) modu240 <--> AS
367829 001*	Кронштейн для фиксации на панели
367878 001*	Кронштейн для крепления к стене или на DIN-рейку
367880 001*	Настольная стойка

* Чертёж дан под тем же номером.

Технические примечания

Данные пользователя станции можно обрабатывать следующим образом:-

- считывать измеренные значения, сигналы аварии и статуса
- выдавать позиционные команды, как аналоговые, так и цифровые
- вносить поправки в текст (служебные адреса, модули, адресный текст, приоритет сообщений и т. д.)
- считывать/изменять часы станции, программы установки времени и программы на праздничные дни

М	Е	Н	Ю	1															
		П	о	с	л	е	д	о	в	а	т	е	л	ь	н	о	с	т	ь
		П	а	р	о	л	ь												
		П	е	р	е	з	а	п	у	с	к		а	д	р	е	с	а	
		А	в	а	р	и	я	/	н	е	и	с	п	р	а	в	н	о	с
		С	т	а	т	у	с		+		д	в	о	и	ч	н	ы	й	Ф
		И	з	м	е	р	е	н	н	ы	е		з	н	а	ч	е	н	и
		П	о	к	а	з	а	т	е	л	и		с	ч	е	т	ч	и	к
К	о	м	а	н	д	ы		п	е	р	е	к	л	ю	ч	е	н	и	я
																		Ф	В

М	Е	Н	Ю	2															
			П	о	с	л	е	д	о	в	а	т	е	л	ь	н	о	с	т
		З	а	д	а	н	н	о	е		з	н	а	ч	е	н	и	е	д
										м	о	д	у	л	е	й			
		В	с	е		М	Ф	А											
		П	р	о	г	р	а	м	м	а		п	е	р	е	к	л	ю	ч
		У	с	т	а	н	о	в	к	а		ч	а	с	о	в			
		Г	о	д	о	в	а	я		т	а	б	л	и	ц	а			
		Л	е	т	н	е	е	-	/	з	и	м	н	е	е		в	р	е
																		м	я

